

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書

- ① 【番号】 2 0 2 6 - 0 0 2
- ② 【発行者の名称】 クリナップ株式会社
【発行者の住所】 東京都荒川区西日暮里 6 - 2 2 - 2 2
- ③ 【宣言の対象】 浴室ユニット 付属書（2 / 2）参照
- ④ 上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している
＜評価基準＞
住宅の品質確保の促進等に対する法律第 3 条第 1 項
平成 1 3 年国土交通省告示第 1 3 4 7 号「評価方法基準」
第 5 3 「劣化の軽減に関すること」
3 - 1 （3）イ①C 「浴室及び脱衣室」
（ii）「浴室にあっては、日本産業規格 A 4 4 1 6 に規定する浴室ユニットとするものであること。」
＜最新改正年月日＞ 2 0 2 6 年 3 月 3 1 日
- ⑤ 【追加情報】
試験方法及び結果は付属書 2/2 を参照ください。
弊社は I S O 9 0 0 1 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書としては以下の書類を用意しておりますので必要に応じてご請求ください。
・品質評価結果報告書 ・ I S O 9 0 0 1 登録書
- ⑥ 【問い合わせ先】 クリナップ株式会社 品質環境保証部 品質環境保証課
- ⑦ 【代表者又は代理者の署名】
矢吹 哲一
- ⑧ 【発行日】 2 0 2 6 年 5 月 2 9 日
- ⑨ 【発行場所】 クリナップ株式会社 品質環境保証部 品質環境保証課
- ⑩ 【役職名、氏名】 品質環境保証部 部長 矢吹 哲一

※この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1に基づく自己適合宣言書（付属書）

① 宣言の対象

宣言の対象	品 名
浴室ユニット	システムバスルーム <セレヴィア> システムバスルーム <ラクヴィア> システムバスルーム <RVT>

② 試験方法及び結果

試験名	試験内容	JIS 試験番号	判定基準	試験結果	判定
耐湿性試験	浴室ユニットの開口部を密閉し、約 70℃の湯を排水栓をした浴槽に 7 ㍑/min の出湯量で 1 時間連続給湯した後、排水管を除く各部材及び接合部に変形又は異常が生じないかどうかを調べる。	JISA4416 8-2	使用上支障のある変形・異常が生じてはならない	使用上支障のある変形・異常なし	合格
接合部の水密性試験	空調用噴霧ノズル（スプレー角度 60°、吹出穴 5.0mm、管径の呼び 1/4）を用い、ノズルの根元で水圧を 0.19Mpa に保ちながら水を噴出させ、浴室の壁と壁、壁と床及び壁と天井の接合部に沿って 7cm/s の速さでノズルを移動させ、外側への水漏れ及び浸潤がないかどうか調べる。ただし、ノズルは接合部から約 30cm の距離を保つものとする。	JISA4416 8-5	漏れ及び浸潤があってはならない	外部への漏れ及び浸潤なし	合格